

Certifikat

SC0210-16

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

RAW HP 235, Underlagstak

Innehavare

Beijer Byggmateriel AB, Box 798, 191 27 Sollentuna
Organisationsnummer 556012-5220
Tel: 075-241 10 00
E-post: info@beijerbygg.se, Hemsida www.beijerbygg.se

Produkt

RAW HP 235 är ett diffusionsöppet underlagstak med dubbla klisterkanter. Produkten består av polyuretanbelagd polyester. Produkten har en ytvikt om 235 g/m².

Avsedd användning

Produkten kan användas som vattenavledande underlagstak och monteras som vattenavledande skikt under yttertak av profilerad plåt eller takpannor av tegel, betong eller dylikt. Lägsta taklutning 14°.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt	6:51
Fukt, Lufttäthet	6:531
Fukt, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325, allmänt råd
Taksäkerhet	8:241, tredje stycket

Produkten har även bedömts mot SPs Certifieringsregel CR128 Bilaga 3 Underlagstak

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning RAW HP 235 daterad 2015-12-29

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-13-0008, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod BBM16

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad produkt resp. förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
P-märke*
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning*

Certifikatets nummer*
Egenskaper*
Ångtäthet
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

**På produkt*

Bedömningsunderlag

Rapport PX25672 samt 5F012439 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kommentarer

Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell lagring.

Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att produkten installeras, men kan lämnas utan övertäckning under en period som ej överstiger två månader.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-04-14.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**

Beijer Byggprodukter AB
BBM16

SP Certifiering
RAW HP 235
Diffusionsöppet Underlagstak
SC0210-16
Underlagstak
s_d-värde 0,12 m
nr/datum
SP

Linda Ring Thorén

Håkan Thiman